

Nancy, le 3 avril 2018

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE FRESNOIS LA MONTAGNE
1 bis rue de la Huilière

54260 FRESNOIS LA MONTAGNE

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

FRESNOIS LA MONTAGNE

Prélèvement	Type	Code	Nom	
		00118306		Prélevé le : mercredi 28 mars 2018 à 10h02
Unité de gestion		0213	FRESNOIS LA MONTAGNE	par : S. WACHS
Installation	UDI	001680	FRESNOIS LA MONTAGNE	Type visite : D1
Point de surveillance	P	0000002419	RESEAU FRESNOIS LA MONTAGNE	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Localisation exacte			8 RUE DE LA HUILLIERE MME LACAVE LAVABO :	
Commune			FRESNOIS LA MONTAGNE	

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'air	17,4 °C				
Température de l'eau	8,0 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,5 unitépH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore combiné	0,04 mg/LCl ₂				
Chlore libre	1,28 mg/LCl ₂				
Chlore total	1,32 mg/LCl ₂				

Commentaires de terrain

MESURE DE CHLORE REALISE TROIS FOIS

Analyse laboratoire

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Délégation Territoriale de Meurthe-et-Moselle - 6 rue Notre Dame - CS 70851 - 54011 NANCY Cedex
Siège régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 30 30 - www.ars.grand-est.sante.fr

PLV : 00118306 page : 2

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00118307

Référence laboratoire : LSE1803-18274

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,19 NFU				2,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	565 µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----------	--	--	--------	---------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
--------------------------------	------------	--	--	--	------

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	5 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00118306)

Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. Toutefois la teneur en désinfectant (chlore libre) est élevée (> 0,3 mg/l).

**P/ le Préfet de Meurthe et Moselle et par délégation,
P/ le directeur général de l'agence régionale de santé
P/ la déléguée territoriale de Meurthe et Moselle
Le chef de service VSSE**



Karine THEAUDIN